

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

Số: 18 /BSM-KT&QLCT

V/v thỏa thuận lắp đặt đường ống dẫn nước thuộc dự án Nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn qua các tuyến kênh do Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã quản lý và khai thác.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Xây dựng VN1

Ngày 29/12/2022 Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã nhận được văn bản của Công ty CP Cổ phần Đầu tư Xây dựng VN1 về việc xin thi công đường ống dẫn nước thuộc dự án Nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn qua các tuyến kênh do Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã quản lý và khai thác Công ty có ý kiến như sau:

Thỏa thuận thi công lắp đặt đường ống dẫn nước qua tuyến kênh của dự án Nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn xã Nga Thiện như sau:

1. Tại điểm giao với Kênh B5; kênh B5B: đường Bền Tín Cầu Vàng thuộc xã Nga Thiện ống thép luồn đường ống HDPE ngang qua thành cống qua đường cần gia cố xung quanh thành cống khỏi sạt trượt đất xuống kênh.
2. Tại điểm giao kênh tiêu Cầu Cúp: ống thép luồn ống HDPE ngang qua thành cống cần xây 2 tường chắn gia cố khỏi sạt trượt đất.
3. Tại điểm giao Kênh Bắc Xa Loan giao với QL10 thuộc xã Nga Giáp: không đi luồn dưới đáy kênh mà neo trên thành cầu qua đường.
4. Tại điểm giao Kênh B4 xã Nga Hải: Có 2 mố đỡ ngoài khóa mái đi qua thành cống.
5. Tại điểm giao Kênh tiêu Giáp An Thái, kênh Ngang Bắc xã Nga Phú: đường ống được neo và đi sát vào thành cầu qua đường.
6. Tại điểm giao Kênh tưới TB Nga Phú: đi sát vào thành cống qua đường.
7. Cống đường QL10 kênh Giáp An Thái cụm điều tiết Khen Niềng Nga An : Đi sát thành cống qua đường.
8. Tuyến đường ống dọc kênh Bắc Xa Loan từ Nga An đi xóm 1 dài 1.650m: chưa có phương án thi công do vậy trước khi có phương án cần đấu nối với Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn để thỏa thuận và thống nhất tuyến.

Các tuyến đường ống còn lại đi qua tuyến kênh do xã quản lý như (kênh UB xã Nga Thành, kênh B8 Nga An, kênh tiêu cống ông Mậu, cống ông Loan, cống ông Long, cống Bộ Đội, cống ông Học ...) đơn vị thi công thỏa thuận với UBND các xã nơi tuyến đường ống đi qua.

Trước khi thực hiện hồ sơ phải được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo Điều 44 Luật thủy lợi và Điều 16 Nghị định 67/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Trong quá trình thi công các tuyến đường ống đi qua các tuyến kênh do Công ty quản lý đơn vị thi công cần phối hợp với Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn lập kế hoạch thi công không làm ảnh hưởng việc tưới tiêu trên địa bàn, công trình lân cận,

hoàn trả lại mặt bằng sau khi thi công xong công trình. Tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo để nâng cấp, sửa chữa; chi phí di dời và sửa chữa đường ống nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn chịu trách nhiệm.

Giao chi nhánh Thủy lợi Nga Sơn lập biên bản, giám sát trong quá trình thực hiện đúng với các nội dung trên;

Trên đây là thỏa thuận để Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VN1 có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc công ty (b/c);
- Phó Giám đốc công ty ;
- Chi nhánh TL Nga Sơn (t/h);
- Lưu: VT, KT&QLCT.

lưu

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



[Handwritten Signature]

Lường Quốc Luận