

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ
Số: 688/BSM-KH&QLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 7 năm 2024

V/v tham gia ý kiến về quản lý, vận hành hệ thống mương tạm, công điều tiết Khu công nghiệp Hoàng Long.

Kính gửi: Ban Quản lý khu KTNS và các khu Công nghiệp.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc sông Mã nhận được công văn số 2390/BQLKKTNS&KCN-VPTP ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Ban Quản lý khu KTNS và các khu Công nghiệp về việc phương án thiết kế và quản lý, vận hành hệ thống mương tạm thoát nước Khu công nghiệp Hoàng Long và khu vực xung quanh đoạn ranh giới Công ty TNHH SXTM&DV Hùng Dũng.

Ngày 17/7/2024 Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã cùng các Sở, ban ngành cấp tỉnh đi kiểm tra thực địa tại vị trí xây mương tạm thoát nước cho Khu công nghiệp theo giấy mời số 5181/GM-SXD ngày 15/7/2024 của Sở Xây dựng. Sau đi thực địa Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã có ý kiến như sau:

1. Theo thiết kế sơ bộ của Tổng công ty XD Thanh Hóa-CTCP công xả trên kênh N16 được điều tiết bằng dàn đóng mở, cửa phai có kích thước 600x800cm. Kênh N16 là kênh tưới nhưng đến thời điểm 22/7/2024 bên Tổng công ty XD Thanh Hóa-CTCP vẫn chưa làm dàn đóng mở và phai điều tiết đề nghị Ban Quản lý khu KTNS và các khu Công nghiệp chỉ đạo thực hiện sớm để việc cung cấp nước tưới kịp thời phục vụ sản xuất trên địa bàn khi có nhu cầu.

2. Về quản lý, vận hành điều tiết nước tiêu thoát cho Khu công nghiệp Hoàng Long và điều tiết trên kênh N16 để phục vụ tiêu cho khu công nghiệp không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã. Vì vậy, đề nghị Ban Quản lý khu KTNS và các khu Công nghiệp theo chức năng tham mưu UBND tỉnh giao cho đơn vị quản lý của Khu công nghiệp Hoàng Long chủ động vận hành khi có ngập úng xảy ra.

3. Về lâu dài đề nghị Ban Quản lý khu KTNS và các khu Công nghiệp xem xét hướng tiêu khác cho phù hợp, không tiêu qua kênh Long Minh, do kênh Long Minh chỉ có chức năng tiêu thoát khu vực nông thôn, đô thị trừ vùng nội thị (bao gồm cả Khu công nghiệp). Ngoài ra vào mùa khô, Kênh Long Minh còn có nhiệm vụ trữ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của phường Tào Xuyên và phường Long Anh. Qua kiểm tra, nguồn nước xả của khu công nghiệp có màu đen và bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Công ty đề nghị Ban Quản lý chỉ đạo khu công nghiệp Hoàng Long chất lượng nước xả thải sau khi xử lý được xả ra hệ thống kênh thủy lợi phải đảm bảo Quy chuẩn, quy định kỹ thuật nước xả thải vào công trình thủy lợi, đảm bảo chất lượng nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp..

Trên đây là ý kiến của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông mã đề Ban Quản lý khu KTNS và các khu Công nghiệp làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT (b/c)
- Chủ tịch, Giám đốc (b/cáo);
- P. Giám đốc Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, KH&QLTT.



Nguyễn Ngọc Tuấn