

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 808/BSM-KH&QLTT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 8 năm 2024

V/việc chấp thuận điểm, vị trí đầu nối và lưu lượng nguồn cấp nước thô cho dự án: Khu công nghiệp Bắc Hoàng Hoá, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long.

Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã nhận được Công văn số 196/2024/CV-TL ngày 07/8/2024 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long về việc đề nghị thoả thuận điểm đầu nối nguồn cấp nước thô cho dự án: Khu công nghiệp Bắc Hoàng Hoá, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ đề nghị của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long, sau khi đi kiểm tra thực tế vị trí quy hoạch dự án và điểm đầu nối nguồn cấp nước thô dự kiến trên kênh Nam. Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điểm đầu nối, vị trí, lưu lượng nguồn cấp nước thô cho dự án Khu công nghiệp Bắc Hoàng Hoá, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá với các nội dung:

- Điểm đầu nối: Kênh Nam, thôn Phụng Mao, xã Hoàng Phụng, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
- Vị trí đầu nối: Tại vị trí K2+340 thuộc bờ tả kênh Nam
- Lưu lượng: 12.000 m³/ngày đêm.

2. Sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long phối hợp với Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã để thống nhất về phương án, kích thước cống lấy nước để đảm bảo việc cung cấp nước cho khu công nghiệp.

3. Đề nghị Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long khi quy hoạch chi tiết phải đảm bảo phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định tại Khoản 4 Điều 40 của Luật thủy lợi, cụ thể:

- Với đoạn kênh Nam: Phạm vi bảo vệ được tính từ chân mái ngoài trở ra 05 m.
- Với đoạn kênh N3: Phạm vi bảo vệ được tính từ chân mái ngoài trở ra 02 m.

Trên đây là ý kiến của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã làm cơ sở cho Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long và các đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc (b/c);
- Phó Giám đốc;
- CN Hoàng Hoá (giám sát thực hiện);
- Lưu: VT, KH&QLTT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tuấn