

LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH TRẠM BƠM

I- Thông tin chung

- Tên trạm bơm: trạm bơm Mỹ Lộc
- Năm xây dựng: 1977
- Địa điểm xây dựng: xã Mỹ Lộc - huyện Hậu Lộc
- Đơn vị quản lý: Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã.

II. Thông số kỹ thuật

| NVTK (ha) | | F _{tt} (ha) | | N. nước | Số máy | Q1 máy m ³ /h | Tổng Q (m ³ /h) | Loại máy |
|-----------|------|----------------------|------|--------------|--------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Tưới | Tiêu | Tưới | Tiêu | | | | | |
| 150 | | 65 | | S. Trà Giang | 1 | 1.400 | 1.400 | Trục ngang |

| C.S ĐC (Kw) | Tổng CS (Kw) | MN TK bể hút | MN TK bể xả | ▽ đặt máy | ▽ đáy BH | ▽ đáy BX |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 33 | 33 | 0,5 | 4,2 | 2,7 | -1,0 | 3,5 |

- Năm sửa chữa lớn:

+ Năm 2020: Thay 1 máy bơm LT1400m³/h-6,5



