

LÝ LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH TRẠM BƠM

I- Thông tin chung

- Tên trạm bơm: Trạm bơm Tiêu Nga Vịnh
- Năm xây dựng: 1981
- Địa điểm xây dựng: xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn.
- Đơn vị quản lý: Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn

II. Thông số kỹ thuật

NVTK (ha)		F _{tt} (ha)		N. nước	Số máy	Q1 máy m ³ /h	Tổng Q (m ³ /h)	Loại máy
Tưới	Tiêu	Tưới	Tiêu					
	200		200	Sông hoạt	5	1 máy x 1000 4 máy x 1120	5480	Trục ngang

C.S ĐC (Kw)	Tổng CS (Kw)	MN TK bể hút	MN TK bể xả	▽ đặt máy	▽ đáy BH	▽ đáy BX
33	165	-0.5	+1.57	+2.5	-1.80	+1.07

- Năm sửa chữa lớn: Từ năm 1981 đến năm 2012 là nhà lợp mái xô xi măng đến năm 2013 nâng cấp lợp lại mái tôn nhà máy và năm 2010 UBND huyện Nga Sơn cho thay thế 4 tổ máy từ 1000m³/h lên 1120m³/h.

